

NR ZP 271/2/2017
Zagórow, 2017-06-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 271/2/2017 Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagórowie**
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość zmiany producenta papy na papę z gwarancją 30 lat?

Odpowiedź :

Oferent ma prawo zastosować papę dowolnego producenta, wymogiem jest 30 letni okres gwarancji.

Pytanie 2

Czy istnieje możliwość zamiany okien 6-cio komorowych o współczynniku 1,1 na okna 5-cio komorowe o współczynniku 1,1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie okien 5-cio komorowych.

Pytanie 3

Proszę o dostanie rozrysowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Układ stolarki drzwiowej i okiennej powtarzalny taki jak jest zamontowany w budynku. Układ należy sprawdzić podczas wizji lokalnej na obiekcie. Oględzin można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Pytanie 4

Proszę o informację czy nie zaszła pomyłka z rurami do grzejników PP 63 nie powinny być zastosowane rury PEX o innych przekrojach?

Odpowiedź:

W dokumentacji pomyłkowo podano rury do grzejników o średnicy 63 mm – w ofercie należy uwzględnić rury o średnicy 15 mm. Dopuszczalne jest również zastosowanie rur typu PEX.

Pytanie 5

Czy istnieje możliwość zamiany farby silikatowej na akrylową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny z na zamianę farb na akrylową, natomiast dopuszczalne jest zastosowanie farby silikonowo-silikatowej.

Z up. BURMISTRZA

mgr Roman Kulterman
Zastępca Burmistrza