

← mieszacz
wodno-powietrzny

← mieszacz
statyczny

rotametr

rotametr

węzeł rozdzielczy powietrza
stal DN 100

przewód elastyczny, zbrojony
 $p = 1,6 \text{ MPa}$

zasilanie napędów
pneumatycznych

← sprężarka

- 1-zawór kulowy G3/4"
- 2-manometr G1/2"
- 3-kolano stalowe 90°, łączone kołnierzewo G1"
- 4-zawór redukcyjny G1"
- 5-zawór kulowy G1"
- 6-trójnik stalowy, łączone kołnierzewo G1"
- 7-elektrozawór G1"

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTECH S.C.

Opracował	dr inż. Łukasz Weber	podpis
Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk	podpis
Opracował	mgr inż. Paulina Augustyniak	podpis
Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	nr upr. 373/PW/90 podpis
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w m. Kopojno	
Tytuł rysunku	Szczegół A: węzeł sprężonego powietrza	data 05.2013
Investor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, ul. Przemysłowa 5	rys. nr