

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o nieprzekraczającej równowartości wartości 30.000**

1. Tytuł zadania i inwestycyjnego :

**„ Wymiana odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm metodą przecisku
sterowanego o długości 250 m ± 10 m w miejscowości
Stanisławów gm. Zagórow „„**

2. Zakres prac obejmuje :

- Ułożenie nowego odcinka rury PEHD Ø 110 mm metoda przecisku sterowanego o długości jw.
- Wpięcie nowego odcinka do sieci.
- Przeprowadzenie dezynfekcji sieci.
- Wpięcie 6 istniejących przyłączy wodociągowych do nowej rury.

3. Materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca.

4. Termin wykonania 30.04.2015 r.

5. W sprawach technicznych należy kontaktować się z Kierownikiem Zakładu

Telefon 508 134 589, fax (63) 2748140 lub za pomocą e-meil :

zgk_umg@zagorow.pl


KIEROWNIK
Bogdan Matczak