

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2323/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ILUMA AWLP-K, ILUMA AWLP-P, ILUMA AWLN-K, ILUMA AWLN-P, ILUMA AWLP-R**
Odmiany oprawy zostały podane na 2. stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: **Intelight Sp. z o.o.**
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym: **Intelight Sp. z o.o.**
Poczerpin 46
09-142 Żółty

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3147/2014 z dnia 16.12.2014 r. oraz wniosku o zmianę dopuszczenia nr 4350/2017 z dnia 12.10.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2014/166/1 z dnia 17.06.2014 r. (wraz z aneksem z dnia 18.06.2014 r.) i nr B/2014/166/2 z dnia 17.06.2014 r. (wraz z aneksem z dnia 18.06.2014 r.) w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, a także sprawozdanie z badań nr 1098/BA/14 z dnia 18.02.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2323/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od 03.11.2015 r.

do 26.02.2020 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępcą Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 3 listopada 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2323/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ILUMA AWLP-K, ILUMA AWLP-P, ILUMA AWLN-K, ILUMA AWLN-P, ILUMA AWLP-R w odmianach:

AWLP-K60/AN/1	AWLP-K60/AN/3
AWLP-K60/AT/1	AWLP-K60/AT/3
AWLP-K60/CT/1	AWLP-K60/CT/3
AWLP-K60/CB	-
AWLP-K40/AN/1	AWLP-K40/AN/3
AWLP-K40/AT/1	AWLP-K40/AT/3
AWLP-K40/CT/1	AWLP-K40/CT/3
AWLP-K40/CB	-
AWLP-P60/AN/1	AWLP-P60/AN/3
AWLP-P60/AT/1	AWLP-P60/AT/3
AWLP-P60/CT/1	AWLP-P60/CT/3
AWLP-P60/CB	-
AWLP-P40/AN/1	AWLP-P40/AN/3
AWLP-P40/AT/1	AWLP-P40/AT/3
AWLP-P40/CT/1	AWLP-P40/CT/3
AWLP-P40/CB	-
AWLP-K20/AN/1	AWLP-K20/AN/3
AWLP-K20/AT/1	AWLP-K20/AT/3
AWLP-K20/CT/1	AWLP-K20/CT/3
AWLP-K20/CB	-
AWLN-K60/AN/1	AWLN-K60/AN/3
AWLN-K60/AT/1	AWLN-K60/AT/3
AWLN-K60/CT/1	AWLN-K60/CT/3
AWLN-K60/CB	-
AWLN-K40/AN/1	AWLN-K40/AN/3
AWLN-K40/AT/1	AWLN-K40/AT/3
AWLN-K40/CT/1	AWLN-K40/CT/3
AWLN-K40/CB	-
AWLN-P60/AN/1	AWLN-P60/AN/3
AWLN-P60/AT/1	AWLN-P60/AT/3
AWLN-P60/CT/1	AWLN-P60/CT/3
AWLN-P60/CB	-
AWLN-P40/AN/1	AWLN-P40/AN/3
AWLN-P40/AT/1	AWLN-P40/AT/3
AWLN-P40/CT/1	AWLN-P40/CT/3
AWLN-P40/CB	-
AWLN-K20/AN/1	AWLN-K20/AN/3
AWLN-K20/AT/1	AWLN-K20/AT/3
AWLN-K20/CT/1	AWLN-K20/CT/3
AWLN-K20/CB	-
AWLP-R20/AN/1	AWLP-R20/AN/3
AWLP-R20/AT/1	AWLP-R20/AT/3
AWLP-R20/CT/1	AWLP-R20/CT/3
AWLP-R20/CB	-

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 3 listopada 2017 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2323/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ILUMA AWLP-K, ILUMA AWLP-P, ILUMA AWLN-K, ILUMA AWLN-P, ILUMA AWLP-R

Odmiany oprawy zostały podane na 2. stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	ILUMA AWLP-K, ILUMA AWLP-P, ILUMA AWLN-K, ILUMA AWLN-P, ILUMA AWLP-R	
	Z - zasilana centralnie;	X - z własnym zasilaniem;
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące; B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy; C - zawiera tryb blokady;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 h czas trwania; 180 - 3 h czas trwania;
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50-60 Hz; 220 V DC; 110 V DC;	230 ÷ 250 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP40	
Źródło światła	LED (moce opraw: 18W, 38W, 56W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana - AWLN-... wbudowywana - AWLP-...	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Zgodnie z wnioskiem przedstawiciela Producenta w procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm: PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2010 i PN-EN 60598-1:2011. Informujemy, iż na dzień wydania dokumentu dostępne były następujące wydania norm: PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11 oraz PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02. Z dniem 24.07.2017 r. ustało domniemanie zgodności PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2010 z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 96/357 z 29.03.2014 r.), zaś w dniu 20.10.2017 r. ustało domniemanie zgodności PN-EN 60598-1:2011 z ww. Dyrektywą.

DIREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 3 listopada 2017 r.

Strona 3/3